

Ostrów Wielkopolski dn.22.12.2017 r.

Otrzymują:

- wykonawcy
- strona internetowa www.szpital.osw.pl

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na prace remontowe w obrębie bloku operacyjnego dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim- FDZP.226.33.2017

W związku z otrzymaniem pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22 udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIA

Pytanie 1: Z uwagi na znikomy opis techniczny myjni do mycia personelu prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający wymaga dostawy myjni chirurgicznej z panelem ściennym trzystanowiskowej wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Możliwość zamocowania umywalki na ścianie na górnej listwie (panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. Wyrób jest konstrukcją samonośną. Głębokość komory 200 mm. W wyposażeniu syfon z tworzywa (3 szt.) oraz bateria bezdotykowa zasilana sieciowo (3 szt) oraz łokciowe podajniki mydła lub płynu dezynfekcyjnego (6 szt).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ.

Pytanie 2: Z uwagi na znikomy opis techniczny myjni do mycia personelu prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający wymaga dostawy myjni chirurgicznej dwustanowiskowej, wiszącej w której misa umywalni wykonana z materiału kompozytowego dostępnego w trzech wersjach kolorystycznych: białym, szarym lub zielonym.? Misa myjni pokryta powłoką antybakteryjną zawierającą nonocząsteczki srebra o silnych właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych. Nad umywalnią szafka ze stali szlifowanej w gatunku 1.4301 z frontem z lustrem lub szklanym panelem dekoracyjnym. Wewnątrz szafki (górnego panelu rewizyjnego) znajdują się dozowniki szczotek jednorazowych i ręczników papierowych oraz dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego. Dolna zabudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w gatunku 1.4301. Pod misą umywalni znajdują się dwa elektrycznie wysuwane pojemniki na odpady. Misa wyposażona w jeden



centralny odpływ z syfonem ALVO CleanDrains z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów. Wewnątrz miski umywalni dodatkowy wyciągany pojemnik na zużyte szczotki, wykonany z kompozytu w tym samym kolorze. Myjnia wyposażona w dwie baterie Miscea Classic zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wypływem wody, mydła i płynu dezynfekującego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturą wypływającej wody. Wymodelowany kształt miski myjni zabezpiecza przed rozpryskiwaniem się wody

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem

Dyrektor ZZOZ
Dariusz Bierła