



Ostrów Wielkopolski, dnia 24.02.2020r.

Otrzymują:

- strona internetowa zamawiającego : www.szpital.osw.pl
- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA z WYBORU OFERT

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843) Zamawiający informuje, iż w przetargu nieograniczonym pn.: „**Przebudowa pomieszczeń na potrzeby PRACOWNI HEMODYNAMIKI w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim**” wybrano ofertę Wykonawcy:

OFERTA nr 02

Zakład Remontowo – Budowlany „MAXBUD” - Wojciech Przepiórka

Saczyn 40 62 – 872 Godziesze Małe

Cena brutto - 736 830,00 zł = 60,00 pkt.

Okres gwarancji - 60 miesięcy = 20,00 pkt.

Okres realizacji przedmiotu umowy – 90 dni=20,00 pkt.

Ilość punktów ogółem = 100,00 pkt.

W postępowaniu wpłynęły również oferty:

OFERTA nr 01

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 117

63 – 400 Ostrów Wielkopolski

Cena brutto – 882 254,31 zł = 50,11 pkt.

Okres gwarancji - 60 miesięcy = 20,00 pkt.

Okres realizacji przedmiotu umowy – 120 dni = 15,00 pkt.

Ilość punktów ogółem = 85,11 pkt.

OFERTA nr 03

Domar Budownictwo i Architektura Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Strumykowa 40

63 – 400 Ostrów Wielkopolski

Cena brutto = 803 030,48 zł = 55,05 pkt.

Okres gwarancji - 60 miesięcy. = 20,00 pkt.

Okres realizacji przedmiotu umowy – 90 dni=20,00 pkt.

Ilość punktów ogółem = 95,05 pkt.

*Na podstawie art. art.89 ust.1 pkt.2 odrzucić niżej wymienione oferty przetargowe , ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Komisja informuje, iż zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia **podstawą do ustalenia zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania są : projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne. Ofertę należy złożyć zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną oraz przedmiarem. Na adaptację pomieszczeń po byłej Pracowni Hemodynamiki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na pracownię EKG i pracownię opisową należy przedstawić kalkulację własną.***

OFERTA nr 01

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 117

63 – 400 Ostrów Wielkopolski

W załączonych kosztorysach ofertowych pojawiają się różnice pomiędzy opublikowanymi przedmiarami:

Kosztorys ofertowy branży budowlanej:

- Zgodnie z przedmiarem brakuje poz. nr. 17 d. 3. pn. „gruntowanie podłóży preparatami...” obmiar 50,650 m2.
- Niezgodnie z przedmiarem, w kosztorysie ofertowym pojawia się dodatkowa poz. nr. 35 d. 6. pn. „gruntowanie podłóży preparatami...” obmiar 50,650 m2.
- Niezgodnie z przedmiarem, w kosztorysie ofertowym pojawia się dodatkowa poz. nr. 41 d. 7 pn. montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementu do 80kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę obmiar 0,300 t o wartości 5 395,72 zł netto.
- Zgodnie z przedmiarem w poz43 d. 8. powinna być pozycja pn. ochrona radiologiczna PB do wysokości 2,5 m, obmiar 52,850 m,2 którą oferent uwzględnił w kosztorysie ofertowy pod poz 44 d. 8. Ponadto została zmieniona nazwa oraz obmiar tzn. w kosztorysie powinno być poz. pod nazwą „ochrona radiologiczna PB do wysokości 3m obmiar 69,900 m2.
- Zgonie z przedmiarem w kosztorysie ofertowym pod poz 45 d 8 powinna być pozycja pn. wykładziny PCV obiektowe antyelektrostatyczne z cokolikiem wyoblonym na ścianę obmiar 33,235 m2, która jest uwzględniona w poz nr 46 d 8. pn. wykładziny PCV obiektowe antyelektrostatyczne z cokolikiem wyoblonym na ścianę obmiar 28,900 m2.

Kosztorys ofertowy branży elektrycznej:

- W pozycji kosztorysowej nr 6 d 2 została zmieniony obmiar. Powinno być 7 kpl jest 4 kpl
- W pozycji kosztorysowej nr 8 d 2. został zmieniony obmiar. Powinno być 4 kpl jest 2 kpl.
- W pozycji kosztorysowej nr 9 d 2. został zmieniony obmiar. Powinno być 4 kpl jest 3 kpl.

OFERTA nr 03

DOMAR BudownictwoArchitektura Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Strumykowa 30

63 – 400 Ostrów Wielkopolski

Ceny przyjęte w zbiorczy zestawieniu kosztów w formularzu ofertowym są zgodne z kosztorysami ofertowymi za wyjątkiem Instalacji gazów medycznych tj. wartość kosztorysowa 31 910,12 zł brutto, kwota wpisana w formularzu ofertowym wynosi 30 759,11 zł brutto. W związku z powyższym całkowita wartość oferty powinna wynosić 807 181,49 zł brutto.

W załączonych kosztorysach ofertowych pojawiają się różnice pomiędzy opublikowanymi przedmiarami:

- Kosztorys ofertowy branży budowlanej zawiera dodatkową poz. nr. 16 d. 1,2 „ ścianki działowe GR z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 – 101 obmiar 27,648 m2.
- Kosztorys ofertowy branży elektrycznej nie zawiera zgodnie z przedmiarem poz nr 17 o nazwie „Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm”, obmiar 110 m.
- Kosztorys Ofertowy branży elektrycznej różni się od przedmiaru ponieważ nie został podzielony na działy o nazwach : Instalacja gniazd i wypustów; Sieć strukturalna; Instalacja przyzywowa; połączenia wyrównawcze. Wszystkie pozycje kosztorysowe dotyczące w/w działów zostały przypisane do działu o nazwie Instalacja oświetlenia.
- Kosztorys ofertowy branży elektrycznej w pozycja nr 6, 7, 8, 9, 10 nie zawiera materiałów jakie Oferent uwzględnia w ofercie, tj. w kosztorysie ofertowy z godnie z przedmiarem branży elektrycznej powinno być:
poz. nr. 6. Montaż opraw oświetleniowych... - oprawa Torino II IP65 LED 43W 4000K SH 600x600 B1
poz. nr. 7. Montaż opraw oświetleniowych... - oprawa Torino II IP65 LED 100W 4000K OPAL 600x600 C1
poz. nr. 8. Montaż opraw oświetleniowych - oprawa HELIOS LED z kloszem opalizowanym
poz. nr. 9. Montaż opraw oświetleniowych - oprawa awaryjna AXNU/ 6W/B/1/SA/AT/SR (EW 14)
poz. nr. 10. Lampy bakteriobójcze w obudowie metalowej – oprawa bakteriobójcza NBVA 110 NL naścienna z licznikiem czasu pracy
- Kosztorys ofertowy Gazy medyczne w całości jest niezgodny z przedmiarem robót „ Instalacja gazów Medycznych”

Z poważaniem,

DYREKTOR

Dariusz Bionda